



ENSAYOS DE PRESIÓN:

Válvulas de compuerta/hidrantes contra incendios para agua

Ensayo hidráulico según EN 1074-1, 2 y 6 / EN 12266

Ensayo del cuerpo: PN 10 probadas a 17 Bar
PN 16 probadas a 25 Bar
PN 25 probadas a 37.5 Bar

Ensayo para válvulas AWWA: 2 x PN

Ensayo del asiento: PN de la válvula x 1.1
Ensayo del asiento para válvulas AWWA: 1.0 x PN

Los ensayos del asiento se hacen por ambos lados y con lado abierto.

Válvulas de compuerta para gas

Según EN 13774, clase 2

El producto deberá pasar primero la prueba especificada anteriormente para el agua.

Ensayo del cuerpo: 1.5 x PN agua
1.1 x PN aire

Ensayo del asiento: 0,5 bar de aire
1.1 x PN aire

Los ensayos del asiento se hacen por ambos lados y con un lado abierto.

CERTIFICADOS:

La producción de todos los productos AVK se controla de acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el "MANUAL DE CALIDAD AVK".

AVK está certificada de acuerdo con:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001