



#### ENSAIOS DE PRESSÃO:



#### Válvulas de cunha/marcos de incêndio para água

Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1, 2 / EN 12266

Ensaio do corpo com água: PN 10 ensaiadas a 17 Bar  
PN 16 ensaiadas a 25 Bar  
PN 25 ensaiadas a 37.5 Bar



Ensaio do corpo para válvulas AWWA: 2 x PN

Ensaio do obturador: 1.1 x PN

Ensaio do obturador para válvulas AWWA: 1.0 x PN

Os ensaios do obturador são realizados pelos dois lados e com a extremidade oposta aberta.

#### Válvulas de cunha para gás

De acordo com EN 13774, classe 2

O produto deve passar primeiro no ensaio para água, acima especificado.

Ensaio do corpo: 1.5 x PN água  
1.1 x PN ar

Ensaio do obturador: 0,5 bar ar  
1.1 x PN ar

Os ensaios do obturador são realizados pelos dois lados e com a extremidade oposta aberta.

#### CERTIFICAÇÕES:

A produção, de todos os produtos do programa AVK, é controlada de acordo com os procedimentos e especificações estabelecidos no «MANUAL DE QUALIDADE AVK».

A AVK está certificada de acordo com:

- ISO 9001 (Sistema de gestão da qualidade)
- ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental)
- ISO 45001 (Sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho)